



ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МУП ВКХ «ВОДОКАНАЛ»

143090, г.Краснознаменск Московской области, ул. Победы, 26 МУП ВКХ «Водоканал» (498) 676-0349

Аттестат аккредитации № RA.RU.22ПВ83

ПРОТОКОЛ N 94 от 29.09.15

на 1 листе

ЗАКАЗЧИК	Васильченко В.В., ООО «ЭК «Довиль», Московская обл., г. Одинцово, ул. Озерная, д.1Б
Объект испытаний	прозрачная жидкость в ПЭТ-таре, объем 1,5 л
Маркировка пробы Заказчика	«ООО «ЭК «Довиль», распределительная сеть»
Пробоотбор	отбор и представительность проб обеспечены Заказчиком
Дата и время отбора проб	24.09.15, 14.30
Дата выполнения испытаний	24.09.15

Результаты испытаний

Наименование компонентов, единицы измерения	Содержание компонентов (± абсолютная погрешность, P=0,95)	НД на МВИ	Норматив
	проба № 105-3		
1. Цветность, градусы	4 ±1	ГОСТ 31868-12	не более 20
2. Мутность, мг/дм ³	менее 0,1	ГОСТ 3351-74	не более 1,5
3. Общее железо, мг/дм ³	0,06 ±0,02	ГОСТ 4011-72	не более 0,30

Руководитель
Лабораторного центра  А. Шиманская



Приложения: 1. Частичная перепечатка Протокола Лабораторного центра МУП ВКХ «Водоканал» не допускается.
2. Лабораторный центр не несет ответственности за представительность проб, отобранных и доставленных Заказчиком.
3. Погрешность измерений соответствует ГОСТ 27384 «Вода. Нормы погрешности измерений состава и свойств».
4. Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» представлены по требованию Заказчика.