

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *

ООО "ЭК "Довиль"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр**	0,00
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	0,00
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	4
3.1	Взвешенные вещества	4
3.2	БПК5	4
3.3	Аммоний-ион	4
3.4	Нитрит-анион	4
3.5	Фосфаты (по Р)	4
3.6	Нефтепродукты	4
3.7	Микробиология	4
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	100,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	1,00
7	Комментарии	-

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

** Учитывать любое нарушение системы.